



呼び径		n	L	H	B	X	Y	スクリーン	
インチ	mm							Ds	Ls
1/2 B	15A	Rc 1/2	75	54.5	28	73	94	19	38.5
3/4 B	20A	Rc 3/4	90	65.5	34	93	120	25	50
1B	25A	Rc 1	105	77.5	42	112	144	31	61.5
1 1/4 B	32A	Rc 1 1/4	125	91.5	52	136	172	40	75
1 1/2 B	40A	Rc 1 1/2	150	107	60	162	207	45	93
2B	50A	Rc 2	180	126.5	74	196	248	59	114
2 1/2 B	65A	Rc 2 1/2	230	156	90	247	314	72	146

スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

2-1	認証シール		1	
204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304CP	1	メッシュ指定
202	ふた	CAC406 C3771BE	1	2 1/2B 2B以下
201	本体	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
	圧力検査			
	受渡検査(検査)		形式検査(試験)	
耐圧	0.6 [MPa] (空圧)		2.1 [MPa] (水圧)	
弁座	-		-	
名	(社)日水協検査証印付			製品記号
称	メッシュ指定品			B10YN
	鉛カット 青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ			
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	2015. 3.12	
株式会社 大和ビル			図番	BBSCA-R024D